

Отчёт об авариях
в филиалах АО «Донэнерго»
За 2025 год с января по сентябрь

Наименование подразделения/ Отчётный месяц	Учётные признаки аварии 1.1 - 1.13		Учётные признаки аварии 2.1 - 2.9, 3.1 - 3.3		Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс.кВтч
	Всего	В том числе с ошибками персонала	Всего	В том числе с ошибками персонала	
Азовские МЭС					
Январь	0	0	7	0	13,260
Февраль	0	0	5	0	22,615
Март	0	0	4	0	3,236
Апрель	0	0	8	0	2,262
Май	0	0	20	0	5,658
Июнь	0	0	10	0	7,896
Июль	0	0	21	0	35,934
Август	0	0	13	0	16,189
Сентябрь	0	0	11	0	5,307
Итого	0	0	99	0	112,357
Батайские МЭС					
Январь	0	0	5	0	6,387
Февраль	0	0	14	0	87,478
Март	0	0	4	0	2,862
Апрель	0	0	8	0	9,330
Май	0	0	14	0	47,638
Июнь	0	0	17	0	30,606
Июль	0	0	36	0	122,226
Август	0	0	21	0	112,137
Сентябрь	0	0	9	0	18,539
Итого	0	0	128	0	437,203
Волгодонские МЭС					
Январь	0	0	1	0	1,391
Февраль	0	0	4	0	7,857
Март	0	0	2	0	4,050
Апрель	0	0	2	0	0,449
Май	0	0	11	0	4,704
Июнь	0	0	8	0	4,187
Июль	0	0	10	0	12,085
Август	0	0	6	0	3,663
Сентябрь	0	0	5	0	5,632
Итого	0	0	49	0	44,018
Западные МЭС					
Январь	0	0	17	0	11,306
Февраль	0	0	7	0	2,069
Март	0	0	4	0	1,082
Апрель	0	0	6	0	1,466
Май	0	0	25	0	13,709
Июнь	0	0	20	0	8,812
Июль	0	0	21	0	11,132
Август	0	0	5	0	1,898
Сентябрь	0	0	22	0	7,766
Итого	0	0	127	0	59,239
Каменные МЭС					
Январь	0	0	17	0	32,156
Февраль	0	0	18	0	6,101
Март	0	0	11	0	9,564
Апрель	0	0	17	0	19,318
Май	0	0	38	0	33,543
Июнь	0	0	45	0	47,099
Июль	0	0	84	0	53,628
Август	0	0	42	0	12,432
Сентябрь	0	0	31	0	22,598
Итого	0	0	303	0	236,438
Миллеровские МЭС					
Январь	0	0	7	0	4,166
Февраль	0	0	12	0	24,218
Март	0	0	9	0	7,529
Апрель	0	0	9	0	13,025

Май	0	0	17	0	22,223
Июнь	0	0	23	0	4,391
Июль	0	0	38	0	26,895
Август	0	0	12	0	13,712
Сентябрь	0	0	4	0	8,372
Итого	0	0	131	0	124,531
Новочеркасские МЭС					
Январь	0	0	19	0	12,335
Февраль	0	0	31	0	49,251
Март	0	0	18	0	4,368
Апрель	0	0	14	0	8,991
Май	0	0	31	0	16,146
Июнь	0	0	27	0	9,922
Июль	0	0	89	0	19,621
Август	0	0	51	0	8,822
Сентябрь	0	0	18	0	13,661
Итого	0	0	298	0	143,118
Ростовские ГЭС					
Январь	0	0	88	0	119,655
Февраль	0	0	65	0	126,061
Март	0	0	94	0	73,480
Апрель	0	0	91	0	79,871
Май	0	0	132	0	164,457
Июнь	0	0	141	0	199,206
Июль	0	0	198	0	490,742
Август	0	0	128	0	155,005
Сентябрь	0	0	93	0	231,505
Итого	0	0	1 030	0	1639,982
Сальские МЭС					
Январь	0	0	8	0	11,587
Февраль	0	0	5	0	1,052
Март	0	0	7	0	0,270
Апрель	0	0	5	0	3,989
Май	0	0	22	0	8,406
Июнь	0	0	8	0	8,060
Июль	0	0	14	0	16,044
Август	0	0	7	0	7,513
Сентябрь	0	0	5	0	10,184
Итого	0	0	81	0	67,104
Шахтинские МЭС					
Январь	0	0	12	0	27,694
Февраль	0	0	16	0	31,724
Март	0	0	14	0	23,403
Апрель	0	0	17	0	31,453
Май	0	0	6	0	12,935
Июнь	0	0	20	0	31,079
Июль	0	0	20	0	26,530
Август	0	0	12	0	9,009
Сентябрь	0	0	14	0	15,982
Итого	0	0	131	0	209,809
АО «Донэнерго»					
Январь	0	0	181	0	239,936
Февраль	0	0	177	0	358,426
Март	0	0	167	0	129,843
Апрель	0	0	177	0	170,154
Май	0	0	316	0	329,418
Июнь	0	0	319	0	351,259
Июль	0	0	531	0	814,836
Август	0	0	297	0	340,380
Сентябрь	0	0	212	0	339,547
Итого	0	0	2 377	0	3073,800

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Азовские МЭС: Азовский УЭС - г. Азов; Зерноградский УЭС - г. Зерноград; Мечетинский УЭС - с. Мечетинское; Кагальницкий УЭС - с. Кагальницкое; Самарский УЭС - с. Самарское.
Батайский МЭС: Батайский РЭС- г. Батайск; Багаевский УЭС - станция Багаевская.

<u>Волгодонские МЭС:</u> Волгодонский РЭС - г. Волгодонск; Цимлянский УЭС - г. Цимлянск; Константиновский УЭС - г. Константиновск; Семикаракорский УЭС - г. Семикаракорск, х.Топилин Мартыновский УЭС - сл. Большая Мартыновка, с.п. Юженское.
<u>Западные МЭС:</u> Гуковский РЭС - г.Гуково; Зверевский РЭС - г. Зверево. Новошахтинский РЭС - г. Новошахтинск; Соколовский УЭС - п. Соколовка; Самбековский УЭС - п. Самбек; Родионо-Несветаевский УЭС - сл. Радионово-Несветаевская.
<u>Каменские МЭС:</u> Каменский УЭС - г. Каменск-Шахтинский; Глубокинский УЭС — п. Глубокий; Чистоозерный УЭС — п. Чистоозерный; Лиховской УЭС — мкр. Лиховской; Белокалитвенский УЭС - г. Белая Калитва; Синегорский УЭС - п. Синегорский, п. Ясногорский; Горняцкий УЭС - п. Восточно-Горняцкий; Коксовский УЭС - п. Коксовый; Шолоховский УЭС - п. Шолоховский. Морозовский УЭС - г. Морозовск; Тацинский УЭС - ст. Тацинская, п.Углегорский; Обливский УЭС - ст. Обливская; Милютинский УЭС — ст. Милютинская; Жирновский УЭС — п. Жирновский; Донецкий РЭС — г.Донецк.
<u>Миллеровские МЭС:</u> Миллеровский УЭС - г. Миллерово; Мальчевский УЭС - ст. Мальчевская; Кашарский УЭС - сл. Кашары; Тарасовский УЭС - п. Тарасовский; Чертковский УЭС - п. Чертково; Вёшенский УЭС - ст. Вёшенская, ст. Базки; Боковский УЭС - ст. Боковская; Казанский УЭС - ст. Казанская.
<u>Новочеркасские МЭС:</u> Центральный РЭС и Промышленный РЭС - г. Новочеркасск; Аксайский РЭС - г. Аксай, х. Большой Лог, п.Рассвет; Каменоломненский РЭС - п. Каменоломни; п. Донской.
<u>Ростовские ГЭС:</u> Восточный РЭС - районы Пролетарский и Первомайский г. Ростова-на-Дону; Южный РЭС - районы Кировский и Ленинский г. Ростова-на-Дону; Северный РЭС - районы Октябрьский и Ворошиловский г. Ростова-на-Дону; Западный РЭС- районы Железнодорожный и Советский г. Ростова -на-Дону
<u>Сальские МЭС:</u> Сальский РЭС - г. Сальск; Гигантовский УЭС - п. Гигант; Пролетарский УЭС - г. Пролетарск; Песчанокопский УЭС - с. Песчанокопское; Гигантовский УЭС - п. Гигант; Дубовский УЭС - с. Дубовское; Ремонтненский УЭС - с. Ремонтное; Егорлыкский УЭС - станица Егорлыкская; Орловский УЭС - п. Орловский; Зимовниковский УЭС - п. Зимовники; Целинский УЭС - п. Целина.
<u>Шахтинские МЭС:</u> Центральный УЭС,Октябрьский УЭС, Артёмовский УЭС, Неждановский УЭС - г. Шахты; Красносулинский РЭС - г. Красный Сулин; Усть-Донецкий РЭС - г. Усть-Донецк.

Мероприятия по устранению аварий:

1. Замена неисправных силовых трансформаторов.
2. Ремонт кабельных линий с установкой соединительных муфт.
3. Замена поврежденных и аварийных опор.
4. Проведение обрезки древесно кустарниковой растительности в охранной зоне воздушных линий.
5. Проведение перетяжки проводов, замены траверс, замены изоляторов.
6. Доливка масла в силовые трансформаторы, проведение испытаний после отработки более 5 лет.
7. Замена физически изношенного провода на воздушных линиях.
8. Выдача уведомлений потребителям электроэнергии по приведению эксплуатируемых электроустановок к требованию Правил устройства электроустановок (замене вводов и ответвлений, обрезке веток в местах прохода ответвлений на территории домовладения).
9. Проведение реконструкции ВЛ-0,4 кВ с разделением на несколько присоединений, замены не изолированного провода на изолированный.