



























№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
627	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш12	КВЛ 6 кВ к-з Россия	ДД	60				0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	
628	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш12	КВЛ 6 кВ Совхоз-10	ДД	60				0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	
629	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш13	КЛ 10 кВ Мадлена	ОП	20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
630	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш13	КЛ 10 кВ Обувная фабрика-3	ОП	20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
631	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш13	КЛ 10 кВ Шахтрестройсервис	ОП	20	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
632	АО «Донэнерго»	ПС 35 кВ Ш13	КЛ 10 кВ № 1322 (ф. Южный-1)	ОП	20	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
633	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш15	ВЛ 6 кВ АБЗ	ДД	60				0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	
634	АО «Донэнерго»	ПС 35 кВ Ш15	КВЛ 6 кВ № 1512 (Нежданная-3)	ДД	60				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	
635	АО «Донэнерго»	ПС 35 кВ Ш22	КВЛ 6 кВ № 2212 (Мирный-1)	ДД	60				0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
636	АО «Донэнерго»	ПС 35 кВ Ш23	КВЛ 6 кВ № 2330 (Рижский-1)	ДД	60				0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	
637	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш33	КВЛ 6 кВ ТехПромУголь	ОП	20		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
638	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш39	ВЛ 10 кВ Красюковка	ДД	60				0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
649	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	ПС 35 кВ Ш40	КВЛ 6 кВ Заплавная	ОП	20	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
Итого по ЭЭС					до 5 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					от 5 до 20 мин.	22,67	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19
					от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27
					Всего	22,67	29,19	29,19	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46
Итого по филиалу ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»					Всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					до 5 мин.	173,44	291,43	326,77	326,77	326,77	326,77	326,77	326,77	326,77	326,77	326,77
					от 5 до 20 мин.	58,35	82,01	97,91	107,46	107,46	107,46	107,46	107,46	107,46	107,46	107,46
					от 20 до 60 мин.	7,41	14,88	27,32	65,63	73,43	76,16	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97
в т.ч. по энергоузлу «Фортуна»					Всего	239,20	388,32	452,00	499,86	507,66	510,39	524,20	524,20	524,20	524,20	
					Всего по ДУ	176,80	265,70	306,52	306,52	306,52	306,52	306,52	306,52	306,52	306,52	306,52
					до 5 мин.	41,42	61,30	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70
					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. по энергоузлу «Алмаз»					от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Всего	41,42	61,30	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70
					Всего по ДУ	41,42	61,30	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70
					до 5 мин.	13,27	29,96	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45
Итого по Таганрогскому энергорайону					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Всего	13,27	29,96	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45
					Всего по ДУ	13,27	29,96	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92
Итого по Вешенскому энергорайону					до 5 мин.	21,59	57,02	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	
					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Всего	21,59	57,02	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27
Итого по Вешенскому энергорайону					Всего по ДУ	21,59	34,34	34,59	34,59	34,59	34,59	34,59	34,59	34,59	34,59	
					до 5 мин.	30,97	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24
					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Вешенскому энергорайону					Всего	30,97	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	
					Всего по ДУ	4,19	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17,8°C).

Первый заместитель директора –  
Главный инженер филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»

В.В. Непошивайленко